

采购清单、报价、商务及售后服务要求

一、技术参数要求:

序号	采购内容	技术要求	数量	单位
1	新风系统	全热交换器； 额定工作电压：AC 380V； 额定功率：0.75KW * 2； ★新风量（m ³ / h）：≥4000 静压（Pa）：≥160 执行标准 GBT21087-2007； 含设备、辅材、人工安装费用等	1	台
2	中央空调	商用 5p 变频风管机； APF：≥3； ★制冷量：≥12.5kw； ★制热量：≥14kw； ★室内噪音(H/L)：≤42/34dB（A） ★室外噪音≤57dB（A）； ★循环风量：≥2000m ³ /h； 排风量：≥6000mm ³ /h； 制冷剂类型：R32 ； ★风口要求：每台出风口不少于 2 个，回风口 不少于 1 个； 含设备、冷媒系统、人工安装费用、税费及附件相关费用等	4	台

注“★”项为必须满足项。

二、商务要求:

1. 交货时间：合同签订后，根据采购人具体通知，15 天内完成交货安装调试。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 付款方式：合同约定。

4. 成交供应商应在合同签订之日起 1 个月内,按照国家相关规范和标准完成项目的需求调研和设计工作,并保证施工的科学性、规范性和空调效果。

5. 成交供应商必须无条件配合装修施工方,保证调度中心装修设计整体效果和工程质量。

三、售后服务及相关其他要求

(一) 售后服务要求

1. 质保期为验收合格后 6 年,并提供产品终身维修服务。

2. 供应商在接到报修通知后 2 小时内响应,24 小时内到现场,48 小时内完成维修或更换。质保期内出现质量问题,成交人承担修理调换的费用;质保期后维修只收取成本费用。

3. 供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

(二) 其他要求

1. 合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、等验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用,甲方无须另向乙方支付其他任何费用。

2. 响应产品必须为全新未使用过的设备(包括配套设备及零部件),并且符合国家、行业规定的质量和性能等要求。

3. 成交供应商完成项目招标文件和合同约定的各项内容,经测试通过后,向建设方提出竣工验收申请,由用户组织竣工验收。